Płużnica, dnia 10 12 2020 r.

Sygn. GPI.271.36.2020

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie „p.z.p.", do zamawiającego zostały wniesione przed upływem połowy terminu składania ofert pytania o treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca wykazał, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał 1 zamówienie o wartości nie mniejszej niż 1.200.000,00 zł, reszta zgodnie z SIWZ?
   Jest to niewielka różnica przy tak dużej kwocie, a pozwoli na wystartowanie w przetargu większej ilości firm, tym samym spowoduje zaoferowanie przez Wykonawców konkurencyjnych cenowo ofert.
   Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie modułów o wymiarach większych niż zakres podany, tj. szerokość do 1060mm i długość 1790mm?
   Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie modułów o wymiarach większych niż zakres podany w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, z zastrzeżeniem że łączna powierzchnia modułów dla poszczególnych instalacji nie może być większa od podanej w dokumentacji projektowej. Określone wymiary modułów zostały przyjęte do wykonania projektów oraz symulacji rozmieszczenia instalacji na poszczególnych połaciach dachowych oraz dla instalacji gruntowych. Zastosowanie modułów o większych wymiarach nie gwarantuje pewności zmieszczenia instalacji fotowoltaicznej na poszczególnych połaciach dachowych.

3. Czy Zamawiający może udzielić odpowiedzi, w jakim celu konieczne jest zastosowanie wkładek bezpiecznikowych o charakterystyce gPV, jeśli w instalacjach będą pojedyncze stringi paneli na każde MPPT?
   Odpowiedź: Podstawy bezpiecznikowe i wkładki bezpiecznikowe gPV należy stosować w przypadku podłączenia więcej niż dwóch stringów do jednego MPPT. Zamawiający dopuszcza nie stosowania wkładek bezpiecznikowych gPV w przypadku podłączenia jednego lub dwóch stringów modułów do poszczególnych MPPT falowników.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu posiadania przez falownik wbudowanych ograniczników przepięć? Wykonawca i tak zastosuje zewnętrzne ograniczniki przepięć po stronie DC i AC, więc nie ma potrzeby, aby falownik je posiadał również. Takie wyrażenie zgody Zamawiającego na odstąpienie od tego wymogu pozwoli na zaoferowanie niższych cen, tym samym zaoferowanie przez Wykonawców konkurencyjnych cenowo ofert.
   Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie falowników bez wbudowanych ograniczników przepięć. Parametry falowników opisane zostały w poszczególnych projektach oraz w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

WÓJT GMINY
mgr Marcin Skonieczka