

Płużnica, dnia 08 października 2020 r.

GPI.271.29.2020

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

dotyczy: **Zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Płużnicy.**

W odpowiedzi na zgłaszane zapytania co do treści zaproszenia do złożenia oferty, informuję:

- 1) **Pytanie:** Czy urządzenia faktycznie muszą być sterowane zarówno panelem sterowniczym i pilotem bezprzewodowym. Czy nie będzie wystarczającym wyposażenie w pilot bezprzewodowy.
Odpowiedź: Do obsługi urządzenia wystarczy wyposażenie go w pilot bezprzewodowy.
- 2) **Pytanie:** Proszę o informacje czy instalację freonowa/elektryczną prowadzimy w korytach maskujących koloru białego?
Odpowiedź: Tak.
- 3) Załącznikiem do pisma są rzuty parteru i piętra budynku urzędu gminy w Płużnicy.

W związku ze zgłaszanymi zapytaniem, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do **19 października 2020 r., godz. 10:00**

Istnieje możliwość złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta musi odpowiadać treści Zaproszenia. Ofertę przesyłaną drogą elektroniczną składa się pod rygorem nieważności w formie zabezpieczonych hasłem pliku/-ów pdf., zapewniających pełną czytelność jej treści.

W celu zapewnienia niezbędnego stanu integralności ofert, prosimy zaparafować każdą stronę oferty, dokonać numeracji stron lub kartek przed ich przekształceniem do pliku pdf

Ofertę wraz z załącznikami, dokumentami i oświadczeniami należy przesłać drogą elektroniczną na adres a.kowalik@pluznica.pl w formie pliku/-ów o rozszerzeniu pdf. Wiadomość mail należy zatytułować:

***Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Płużnicy
– sprawa nr GPI.271.29.2020. nie otwierać do dnia 19 października 2020 r. do godziny 10.00***

/-/ WÓJT GMINY