



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W WĄBRZEŹNIE**

87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46

tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl

www.wabrzezno.pl

Wąbrzeźno, dn. 23.03.2021r.

NHK. 9051.1.2.2021

**Wójt Gminy Płużnica**

**87-214 Płużnica**

URZĄD GMINY  
w Płużnicy

2021-03-29

Ldż. 1636/2021  
Zydzinski

**O C E N A**  
**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego w Mgowie gm. Płużnica za rok 2020r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r., poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz niżej wymienionych sprawozdaniach z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Mgowie gm. Płużnica.**

W zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru i identyfikator punktu poboru	Miejsce poboru
1.	0899/2020 (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna)	05.02.2020r. 0417PPPPW0018	Stacja Uzdatniania Wody Mgowo 87-214 Płużnica
	60277/20/GDY (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna)		
	60277/20/GDY/Z1 (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna)		
2.	0900/2020 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	05.02.2020r. 0417PPPPW0117	Uciąż, nr bud. 19 87-214 Płużnica
3.	0901/2020 (monitoring kontrolny - kontrola wewnętrzna)	05.02.2020r. 0417PPPPW0021	Gimnazjum Nowa Wieś Królewska, nr bud. 25 87-214 Płużnica

4.	0902/2020 (monitoring kontrolny kontrola wewnętrzna)	05.02.2020r. 0417PPPPW0155	Mgowo, nr bud. 4/1 87-214 Płużnica
5.	3537/2020 (monitoring kontrolny kontrola wewnętrzna)	13.05.2020r. 0417PPPPW0018	Stacja Uzdatniania Wody Mgowo 87-214 Płużnica
6.	3538/2020 (monitoring kontrolny kontrola wewnętrzna)	13.05.2020r. 0417PPPPW0022	Ośrodek Zdrowia Nowa Wieś Królewska, nr bud. 42 87-214 Płużnica
7.	6408/2020 (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna)	10.08.2020r. 0417PPPPW0117	Uciąż, nr bud. 19 87-214 Płużnica
	395128/20/GDY (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna)		
8.	6409/2020 (monitoring kontrolny kontrola wewnętrzna)	10.08.2020r. 0417PPPPW0021	Gimnazjum Nowa Wieś Królewska, nr bud. 25 87-214 Płużnica
9.	6410/2020 (monitoring kontrolny kontrola wewnętrzna)	10.08.2020r. 0417PPPPW0128	Wieldzadz, nr bud.15 87-214 Płużnica
10.	341/N/HK2019 (monitoring kontrolny)	22.09.2020r. 0417PPPPW0021	Gimnazjum Nowa Wieś Królewska, nr bud. 25 87-214 Płużnica
11.	342/N/HK2019 (monitoring kontrolny)	22.09.2020r. 0417PPPPW0155	Mgowo, nr bud. 4/1 87-214 Płużnica
12.	8993/2020 (monitoring kontrolny kontrola wewnętrzna)	03.11.2020r. 0417PPPPW0118	Stacja Uzdatniania Wody Mgowo
13.	8994/2020 (monitoring kontrolny kontrola wewnętrzna)	03.11.2020r. 0417PPPPW0128	Ośrodek Zdrowia Nowa Wieś Królewska, nr bud. 42 gm. Płużnica
14.	8995/2020 (monitoring kontrolny kontrola wewnętrzna)	03.11.2020r. 0417PPPPW0155	Mgowo, nr bud. 4/1 87-214 Płużnica

Pobrane próby nie budziły zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonych badań.

#### UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie na podstawie wyników badań wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne, wydał okresową ocenę jakości wody za 2020r..

Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

- zakres badań bakteriologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22±2°C po 72h, obecność i liczba bakterii grupy coli, obecność i liczba bakterii Escherichia coli, obecność i liczba Enterokoków kałowych.

- w zakresie badań fizykochemicznych: mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność, amonowy jon, azotyny, azotany, żelazo, mangan, chlorki, twardość, magnez, , utlenialność, fluorki, glin, arsen, bor, chrom ogólny, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, sól, siarczany,

cyjanki, Benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, antymon, benzen,  $\Sigma$  THM, Czterochlorek węgla, Trichloroeten, Tetrachloroeten,  $\Sigma$  Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1-2- Dichloroetan, chlorek winylu, epichlorohydryna, tetrachlorometan, pestycydy (34 oznaczenia),  $\Sigma$  pestycydów, bromiany.

Przeprowadzone badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mgowie, gm. Płużnica.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 2028) obowiązkiem Wójta jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

**Otrzymują:**

1. **Wójt Gminy Płużnica**  
87-214 Płużnica
2. a/a

Z. up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego - Dyrektora  
w Wąbrzeźnie

*Matgorzata Wypij - Olszewska*  
Matgorzata Wypij - Olszewska

