

Płużnica, dnia 10.05.2021 r.

Zamawiający: Gmina Płużnica
Płużnica 60, 87 - 214 Płużnica

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: "***Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów dróg gminnych - kruszywo***" - sprawa GPI.271.8.2021

Zapytanie:

1. Zadanie nr 2 - dostawa wraz z rozładunkiem kruszywa twardego frakcji 0-31,5 mm ilości 275 ton. Czy ma być to kruszywo skalne czy kamień łamany z otoczaka? Pod tego rodzaju zamówienia wysyłamy kruszywo skalne ze melafir. W załączeniu przesyłam Deklarację Właściwości Użytkowych. Czy takie kruszywo będzie spełniać Państwa wymagania?
2. Zadanie nr 3 - dostawa wraz z rozładunkiem piasku frakcji 0,2-2 mm w ilości 200 ton Czy to ma być piasek sucho siany czy płukany

Odpowiedź:

1. Kruszywo skalne z odsiewem, gdyż ten materiał będzie wykorzystany do polepszenia przejezdności dróg gminnych i wysypany bezpośrednio na drogi, a odsiew przyspieszy jego zagęszczenie. Melafir - tak. Czyste kruszywo skalne będzie problematyczne, musi być z domieszką odsiewu.
2. Piasek sucho siany

/-WÓJT/