



**PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W WĄBRZEŹNIE**

Znak sprawy: NHŚ.9051.1.3.2024



Wąbrzeźno, dnia 21.03.2024 r.  
Egz. nr .../.....

*[Handwritten signature]*

**Wójt  
Gminy Płużnica  
87-214 Płużnica**

**O C E N A**  
**jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi**  
**z wodociągu publicznego w Mgowie gm. Płużnica za rok 2023 r.**

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz na podstawie sprawozdań z badań laboratoryjnych wody wykonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie**

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Mgowie,  
gm. Płużnica.**

W zakresie zbadanych parametrów fizyko-chemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

W 2023 r. do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru sanitarnego pobrano łącznie 15 prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakres badania	Kontrola wewnętrzna	Nadzór sanitarny
Parametry gr. A	10	2
Parametry gr. B	2	1
Badania kontrolne	0	0

Na podstawie uzyskanych sprawozdań z badań laboratoryjnych pobranych ze stałych punktów monitoringowych wodociągu publicznego w Mgowie, gm. Płużnica, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie w 2023 r. wydał 8 informacji o jakości wody stwierdzających przydatność wody do spożycia.

Próby zostały pobrane zgodnie z ustalonym harmonogramem na rok 2023.

W 2023 r. pobrane próby z wodociągu publicznego w Mgowie, gm. Płużnica **nie wykazały przekroczeń**.

## UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie na podstawie wyników badań wykonanych w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, przekazywanych przez przedsiębiorstwo wodociągowe - kanalizacyjne, wydał okresową ocenę jakości wody za 2023 r.

Przedmiotowe badania zostały przeprowadzone w zakresie bakteriologicznym i fizykochemicznym.

- Zakres badań bakteriologicznych: ogólna liczba mikroorganizmów w temp.  $22\pm 2^{\circ}\text{C}$  po 72h, obecność i liczba bakterii grupy coli, obecność i liczba bakterii Escherichia coli, obecność i liczba Enterokoków kałowych.
- Zakres badań fizykochemicznych: Mętność, Barwa, Zapach, Smak, pH, Przewodność elektryczna właściwa, Jon amonowy, Azotyny, Azotany, Żelazo, Mangan, Chlorki, Twardość, Magnez, Chlor wolny, Fluorki, Glin, Arsen, Bor, Chrom ogólny, Kadm, Miedź, Nikiel, Ołów, Rtęć, Selen, Sód, Siarczany, Indeks nadmanganianowy, Cyjanki, Benzo(a)piren,  $\Sigma$  WWA, Antymon, Benzen,  $\Sigma$  THM,  $\Sigma$  Trichloroeten i Tetrachloroeten, 1,2- Dichloroetan, 1,2- Dichloropropan, 1,2-Dibromo-3-chloropropan, Chlorek Winyłu, Epichlorohydryna, Pestycydy (22 oznaczenia),  $\Sigma$  Pestycydów, Chloroform, Bromodichlorometan, Bromiany, Akryloamid.

Przeprowadzone badania wykazały, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom sanitarnym.

Na podstawie uzyskanych wyników Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mgowie, gm. Płużnica.

Z treścią poszczególnych sprawozdań z badań laboratoryjnych wody do spożycia można zapoznać się w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 46.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) obowiązkiem Wójta jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Wąbrzeźnie  
*Małgorzata Szreter*

Wyk. w egz.2

Otrzymują:

1. Adresat – egz. nr 1 (za potwierdzeniem odbioru)
2. a/a – egz. nr 2