




PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W WĄBRZEŹNIE
87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46
tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail: psse.wabrzezno@pis.gov.pl
www.wabrzezno.pl

N.HK 5210- 12/10



P. Melnik
[Signature]

Wąbrzeźno, dn. 28.01 .2011r.

Wójt Gminy Pluźnica
87-214 Pluźnica

O C E N A
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Pluźnicy gm. Pluźnica

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 4, ust 1 pkt 1, Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 Ustawy z dn. 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zmianami Dz.U z 2010r. Nr 72, poz. 466), oraz niżej wymienionych sprawozdań z badań laboratoryjnych, dotyczących wodociągu publicznego w Pluźnicy, gm. Pluźnica

Lp.	Numer sprawozdania	Data poboru i identyfikator punktu poboru	Miejsce poboru
1.	2530/2010 (monitoring przeglądowy – kontrola wewnętrzna)	12.05.2010r. 0417PPPPW0103	Józefkowo 11, Józef Boruta gm. Pluźnica (kurek w kuchni)
	2010/002061 (monitoring przeglądowy – kontrola wewnętrzna)	13.05.2010r. 0417PPPPW0103	
2.	4230/2010 (monitoring kontrolny – kontrola wewnętrzna)	12.08.2010r. 0417PPPPW0026	Pluźnica stacja uzdatniania wody (kurek w SUW)
3.	4231/2010 (monitoring kontrolny – kontrola wewnętrzna)	12.08.2010r. 0417PPPPW0102	Urząd Gminy w Pluźnicy (kurek w GSW)
4.	899/N/HK/2010 (monitoring przeglądowy)	12.10.2010r. 0417PPPPW0102	Urząd Gminy w Pluźnicy (kurek w GSW)
	L.HK-531-1030/N/10 (monitoring przeglądowy)		

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody przez Państwową Inspekcję Sanitarną w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz przez jednostkę zarządzającą w ramach kontroli wewnętrznej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wąbrzeźnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych jakość wody odpowiada wymaganiom, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 ze zmianami Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 466).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie przypomina, że zgodnie z art. 12 ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) obowiązkiem Wójta jest informowanie mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a szczególnie w przypadku pogorszenia jej jakości.

Otrzymują do wiadomości:

1. **Wójt Gminy Płużnica**
87-214 Płużnica
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Wąbrzeźnie

lek. med. Marek Stanczewski